


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
24.08.2023	ПМ18230061000207386968	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,  
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),  
E-mail: [gu-mchsur@18.mchs.gov.ru](mailto:gu-mchsur@18.mchs.gov.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и  
Киясовского районов, 427820, УР, Малоपुरгинский район, с. Малая Пурга, ул.  
Советская, 93, тел. 4-30-40, факс 4-30-40 (код-34138),  
E-mail: [malgpn@18.mchs.gov.ru](mailto:malgpn@18.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2309/006-18/139/ПВПР**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.НОВАЯ МОНЬЯ  
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ДИРЕКТОРУ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.НОВАЯ МОНЬЯ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Профилактический визит проведен в соответствии с решением начальника отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского  
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного  
инспектора Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору Данилова  
Андрея Викторовича от 24.08.2023 № 37/99, учетный номер профилактического мероприятия  
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № ПМ 18230061000207386968 от  
24.08.2023г., в соответствии с п. 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации  
от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного  
контроля (надзора), муниципального контроля"

**Профилактический визит проведен:**

с « 31 » августа 2023 г., 15 час. 40 мин.

по « 31 » августа 2023 г., 16 час. 00 мин.

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главным государственным инспектором Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожарному надзору Даниловым Андреем Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Профилактический визит проведен: на объекте защиты МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.НОВАЯ МОНЬЯ МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, Малоपुरгинский район, д.Новая Монья, ул.Школьная, 1

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Планы эвакуации не фотолюминесцентные.	п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479. п.9.1.2.12 ГОСТ 34428-2018	31.07.2024	
2.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре (фактически аккумуляторная батарея установленная в приборе неисправна).	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.	01.12.2023	
3.	На первом этаже здания между детским садом и школой противопожарные двери не имеют устройства для самозакрывания.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г.	31.07.2024	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о	п. 27. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от	31.07.2024	

	возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (системы 2007-2008 года).	16.09.2020г. №1479.		
5.	Дверь, установленная в проеме между помещениями детского сада и фельдшерско-акушерского пункта, не противопожарная (фактически обычные деревянные двери).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.35, ст.37, ст. 88 табл.24. п.5.2.2 СП 4.13130.2013	31.07.2024	
6.	У входа в здание в тамбуре размещена мебель.	п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.	01.12.2023	
7.	Руководитель организации не обеспечил проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (в соответствии с протоколом испытания качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 28.06.2019 проведенной ООО «Экспертная испытательная лаборатория» качество огнезащитной обработки не соответствует).	п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479.	31.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Малопургинского и Киясовского  
районов управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Удмуртской  
Республике – главный государственный инспектор  
Малопургинского и Киясовского районов по пожарному надзору  
Данилов Андрей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

