



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 13.10.2023г.

№ 1995

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сазоновой Вероникой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д.Новая Монья Малоपुरгинского района Удмуртской Республики (сокращенное наименование – МОУ ООШ д.Новая Монья)

ОГРН: 1021800641983, ИНН: 1816003640

Адрес место нахождения юридического лица:

427826, Удмуртская Республика, Малоपुरгинский район, деревня Новая Монья, Школьная ул., д.1

Адрес места осуществления деятельности:

427826, Удмуртская Республика, Малоपुरгинский район, деревня Новая Монья, Школьная ул., д.1 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

В нарушении п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях школы, оборудованные интерактивными досками, не обеспечено их расположение по центру фронтальной стены классного помещения.

В нарушении п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 умывальники во всех учебных помещениях, в туалетных помещениях для мальчиков и девочек на 1 и 2 этажах, душевые при спортивном зале не обеспечены горячим водоснабжением.

В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поверхность стен в спортивном зале с наличием дефектов и повреждений. Нарушена целостность поверхности стен на месте демонтажа светильников, имеются трещины на стыке стен и потолка.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

1. В соответствии п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить расположение интерактивных досок по центру фронтальной стены в следующих учебных помещениях (№№1-3 классы, 2 класс, 4 класс). Срок до 01.08.2024г.

2. В соответствии п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 обеспечить горячим водоснабжением умывальники во всех учебных помещениях школы, в туалетных помещениях для девочек и мальчиков, расположенных на 1 и на 2 этаже, душевые при спортивном зале. Срок до 01.08.2024г.

3. В соответствии п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 провести ремонт стен в спортивном зале. Срок до 01.08.2024г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ ООШ д. Новая Монья, юридический адрес: 427826, Удмуртская Республика, Малопургинский район, деревня Новая Монья, Школьная ул., д.1.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 505 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01августа 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела санитарного надзора



Сазонова В.Н.

С предписанием ознакомлен(а) и получено
Директор МОУ ООШ д. Новая Монья



Н.Л.Григорьев

13.10.2023г